



Legenda:

- rozvaděč RVO S1/NKP7P/SH06-C - nový
- osvět. stožár 6m, svítidlo ARC, 70W
- osvět. stožár 8m, svítidlo ARC, 70W
- osvět. stožár 6m, svítidlo ARC Zebra, 100 W
- kabel veřejného osvětlení CYKY-J 4x10
- kabel v chrániče Koruflex 63 mm
- kabelový žlab
- číslo popisné
- ochranné pospojení FeZn 10 mm

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50 Hz 400 V / TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41
základní (živých částí): izolací č. A.1 - přílohy A
kryty nebo přepážkami č. A.2 - přílohy A
polohou č. B.3 - přílohy B
příporuše (neživých částí): ochrana automatickým odpojením od zdroje
dle č. 411 zvýšená pospojením
VNĚJŠÍ VLIVY: dle ČSN 33 2000-3
Ostatní náležitosti viz technická zpráva !

Legenda známých podzemních zařízení:

- Kanalizace - splošková
- Vodovodní řád - nový
- Vodovodní řád - stávající
- Telefónica - stávající

Červená Třešněná

POLOHA ZABUDOVANÝCH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH
ZARIZENÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE JE POTŘEBA
JEHO PŘESNÉ VYTÝČENÍ!

ELPROM CZ s.r.o.		Projekt a montáž elektrických zařízení Hájkova ul. 875, 508 01 Hořice	
Stavba: Veřejné osvětlení na sídlišti pro 10 RD v obci Červená Třešněná		Paré č.:	
Kraj: Královéhradecký		Stupeň dokumentace: Projekt stavby	
Investor: Obec Červená Třešněná Červená Třešněná 47 508 01 Hořice		Č. stavby: -	
Obsehi: Zákreslení podzemních sítí		Datum: leden 2012	
		Měřítko: 1:720	
		Výk. č.:	
		2.	