




ŘEZ A - A'



ŘEZ B - B'



ŘEZ C - C'



SKLADBA STŘECHY A STROPU NADZEMNÍ ČÁSTI

- tašková krytina Bramac - červený odstín
- dřevěná latě na protilatích
- paropropustná fólie
- izolace tepelná tl. 140 mm
- parozábrana - fólie
- podhled cementotřískovými deskami CETRIS BASIC (tl. 12 mm) na dřevěném roštu z latí 60 x 40 mm, ponechat dilatační mezery 3 - 5 mm

± 0,00 = 320,00 m n.m.

Vypracoval Kreslil		Zodpovědný projektant profese	generální projektant	PŘIBYL JAN <i>projekce vodoohospodářské stavby zdravotní technika Vojice 2, 508 01 Hořice</i>	
Jan Příbyl					
Místo stavby : k.ú. Červená Třešná			Kraj: Královéhradecký	Stupeň :	DSP+DPS
Investor : Obec Červená Třešná, Červená Třešná 47, 508 01 Hořice				Datum :	4/2025
ATS ČERVENÁ TŘEŠNÁ - navýšení akumulace pitné vody				Formát :	
				Arch. číslo :	3789
				Zak. číslo :	10/2025
Dílčí část :				D.3	1 : 50
Obsah : Stavební část - řezy					